



Ref. Certif. No.

CN24923

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE**Product
Produit

AC Contactor

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurNOARK Electrics (Shanghai) Co., Ltd.
Block V-7A-1, Songjiang Industrial Zone, Shanghai, P.R.ChinaName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantNOARK Electrics (Shanghai) Co.,Ltd.
Block V-7A-1, Songjiang Industrial Zone, Shanghai, P.R.ChinaName and address of the factory
Nome et adresse de l'usineNOARK Electrics (Shanghai) Co., Ltd.
Block V-7A-1, Songjiang Industrial Zone, Shanghai, P.R.ChinaNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} pageRatings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

See the Appendix

Trademark (if any)
Marque de fabrication (si elle existe)

Noark

Model / Type Ref.
Ref. De type

Ex9C115,Ex9C150,Ex9C185,Ex9CR115,Ex9CR150,Ex9CR185

Additional information (if necessary may also be reported
on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être
indiqués sur la 2^{ème} page)A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

PUBLICATION	EDITION
IEC 60947-4-1:2000+Amendment 1:2002+Amendment 2:2005	

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

C009-CB2011CQC-037420

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification**CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**

Date: 2012-10-24

Signature: Wang Kejiao

Issued 2003-05
China Quality Certification Centre
Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.ChinaTel: +86-10-83886666
Fax: +86-10-83886282website
www.cqc.com.cn**CB 0018823**

Ex9C115, Ex9C150, Ex9C185, Ex9CR115, Ex9CR150, Ex9CR185
Ith: Ex9C115, Ex9CR115: 160A; Ex9C150, Ex9CR150: 185A;
Ex9C185, Ex9CR185: 215A;
Ex9C115, Ex9CR115:
AC-3: Ue: AC230V /400V/690V/1000V, Ie: 115A/115A/115A/53A,
AC-4: Ue: AC230V/400V/690V/1000V, Ie: 54A/54A/48A/34A,
AC-1: Ue: AC230V/400V/690V/1000V, Ie: 160A;
Ex9C150, Ex9CR150:
AC-3: Ue: AC230V /400V/690V/1000V, Ie: 150A/150A/150A/65A,
AC-4: Ue: AC230V/400V/690V/1000V, Ie: 68A/68A/57A/38A,
AC-1: Ue: AC230V/400V/690V/1000V, Ie: 185A;
Ex9C185, Ex9CR185:
AC-3: Ue: AC230V /400V/690V/1000V, Ie: 185A/185A/170A/65A,
AC-4: Ue: AC230V/400V/690V/1000V, Ie: 81A/81A/65A/42A,
AC-1: Ue: AC230V/400V/690V/1000V, Ie: 215A;
Us: AC/DC 24V, 36V, 42V, 48V, 110V, 127V, 220V, 230V, 240V,
380V, 400V, 415V, AC(50Hz/60Hz)/DC; 3P;
Auxiliary Contact: (AX4422, AX4413, AX4431)
AC-15: Ue: 24V/230V/400V/690V, Ie: 6A/3.13A/1.8A/1.04A,
DC-13: Ue: 125V/250V, Ie: 0.55A/0.27A

证书专用