



Ref. Certif. No.

CN18892-A1

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST  
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)  
CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE  
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS  
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE**Product  
Produit

Thermal Overload Relay

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeurNOARK Electrics (Shanghai) Co.,Ltd.  
Block V-7A-1,Songjiang Industrial Zone,Shanghai,P.R.ChinaName and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricantNOARK Electrics (Shanghai) Co.,Ltd.  
Block V-7A-1,Songjiang Industrial Zone,Shanghai,P.R.ChinaName and address of the factory  
Nome et adresse de l'usineNOARK Electrics (Shanghai) Co.,Ltd.  
No.855 Wenhe Road,Songjiang District,Shanghai,P.R.ChinaNote: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2<sup>ème</sup> pageRatings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principalesUe=AC690V;Ie:23-32A,30-40A,37-50A,48-65A,55-  
70A,63-80A,80-100A; Trip Class:10A;3P; Auxiliary  
Circuits:AC-15:Ue/Ie:AC220V/1,64A,AC380V/0,95A; DC-  
13:Ue/Ie:DC220V/0,13A  
NoarkTrademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

Ex 9R100

Model / Type Ref.  
Ref. De typeAdditional information (if necessary may also be reported  
on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être  
indiqués sur la 2<sup>ème</sup> page)The original CB certificate NO. is CN18892, dated 2010-10-  
28. This modification is to change certification mark on the  
nameplate. **PUBLICATION EDITION**A sample of the product was tested and found  
to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été  
considéré conforme à laIEC 60947-4-1:2000+Amendment 1:2002+Amendment  
2:2005As shown in the Test Report Ref. No. which forms part  
of this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de  
référence qui constitue partie de ce Certificat

C009-CB2009CQC-020585-A1

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification****CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**

Date: 2011-12-14

Signature:

Wang Kejiao