



Ref. Certif. No.

CN25782

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE**Product
Produit

thermal overload relay

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurNOARK Electrics (Shanghai) Co., Ltd.
Block V-7A-1, Songjiang Industrial Zone, ShanghaiName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantNOARK Electrics (Shanghai) Co., Ltd.
Block V-7A-1, Songjiang Industrial Zone, ShanghaiName and address of the factory
Nome et adresse de l'usineNOARK Electrics (Shanghai) Co., Ltd.
Block V-7A-1, Songjiang Industrial Zone, ShanghaiNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} pageRatings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principalesUe:690V;Ie:80-115A,110-150A,140-185A;Tripping
class:10A;3P;Auxiliary contact: AC-
15;Ue/Ie:220V/1.64A,380V/0.95A;DC-
13;Ue/Ie:220V/0.13A
NoarkTrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Model / Type Ref.
Ref. De type

Ex9R185;

Additional information (if necessary may also be reported
on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être
indiqués sur la 2^{ème} page)A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

PUBLICATION	EDITION
IEC 60947-4-1:2000+Amendment 1:2002+Amendment 2:2005	

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

C009-CB2011CQC-037351

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification****CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**

Date: 2013-02-19

Signature: Wang Kejiao

Issued 2003-05
China Quality Certification Centre
Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. ChinaTel: +86-10-83886666
Fax: +86-10-83886282website
www.cqc.com.cn**CB 0018714**